

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Соловецкий государственный историко-архитектурный
и природный музей-заповедник»

Утверждаю

Директор

В.В. Шутов
« » ноября 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Научно-методического совета
от 8 ноября 2019 г.

Присутствовали: А.Я. Мартынов, председатель НМС,
Л.А. Петровская (секретарь), Н.В. Веселовская,
О.Г. Волков, Т.В. Шилова – члены НМС.

ПОВЕСТКА

1. Рассмотрение проектных предложений по реставрации и приспособлению Мельницы и Портомойни. ЦНРПМ, 2019 год.

Решения

1. По результатам рассмотрения материалов проекта реставрации и приспособления зданий Мельницы и Портомойни высказаны следующие замечания:

Мельница

В проектной документации не отражены следующие требования технического задания (приложения №1 к договору №23/НПД от 20.05.2019г.):

- отсутствует документация на восстановление проемов, на столярные изделия, кованые изделия, на восстановление утрат в кирпичных полах;
- отсутствуют мероприятия по реставрации, усилению деформированной кирпичной кладки западной стены Мельницы со стороны интерьера;
- отсутствуют мероприятия по гидроизоляции стен и временному водоотводу от фасадов, устройству отмостки;
- отсутствуют технологические решения по воссозданию мельничного оборудования на период начала XX века;
- В стадии «П» без согласования с Пользователем представлен неприемлемый для организации осмотра маршрута вариант №1 эскизного проекта.

Портомойня

В проектной документации не отражены следующие требования технического задания (приложения №1 к договору №23/НПД от 20.05.2019г.):

- отсутствуют мероприятия по гидроизоляции стен и временному водоотводу от фасадов, устройству отмостки;
- конструкция полов портомойни не отвечает требованиям технического задания, предусматривающего разработку конструкции полов со вставками из бронированного стекла для показа выявленных при археологических раскопках технологических элементов;
- В стадии «П» представлен не согласованный Пользователем вариант №1 эскизного проекта.

2. Общие замечания к обоим вариантам:

- Мостки, предлагаемые проектом в восточном помещении Мельницы, неприемлемы, так как закрывают от обзора ценные древние архитектурные элементы, которые желательно предъявлять в виде оформленных зондажей или раскрытий. Устройство стоек под мостками фактически исключают из экспозиционного пространства весь нижний объем помещения. Выполненная на сегодня обмазка стен в восточном помещении также скрывает от обзора выявленные древние конструкции. Предлагаем внести в проект решения, предусматривающие расчистку кирпичной кладки в восточном помещении с целью предъявления к осмотру и включению в архитектурную экспозицию, посвященную истории архитектуры и технологического наполнения уникального объекта наследия. Предлагаем сохранить мостки в существующем объеме с лестницами в существующем варианте. Такое их расположение позволяет наиболее оптимально организовать экскурсионный маршрут. Предлагаем рассмотреть возможность демонстрации в уровне пола арок для водяных колес, каналов для водоотводов из помещения и т.п. детали.
- Мостки в западном помещении Мельницы предлагаем также сохранить в существующем расположении, так они позволяют близко подойти к позднему мельничному механизму. Предложенные «зигзаги» создают неудобство при перемещении групп посетителей.
- Дверной проем между западным помещением Мельницы и сенями между Мельницей и Портомойней обязательно сохранить, он необходим для организации непрерывного кольцевого экскурсионного маршрута. При помощи зондажей (штраб) можно показать, что проем поздний, на его месте была стена.
- В сенях вдоль северной стены Мельницы предусмотреть приямок, демонстрирующий проем, расположенный ниже уровня современного пола.
- Мостки над каналом предлагаем расширить до стены Портомойни с ограждением над каналом.
- Перекрытие над сенями сделать в границах свода, не продолжая его к выходу на улицу, с организацией открытого вверх пространств в этом объеме, т.к. это единственное место, открывающее целостный обзор на фасад Мельницы. Выход на второй уровень сеней выполнить одномаршевый. Ограждения выполнить в максимально нейтральном виде, без «исторических» аллюзий. Проем между галереей мельницы и объемом сеней закрыть, желательно, прозрачной стеной (стеклопакет?). Рассмотреть возможность создания тамбура при входе с улицы в сени.
- Рассмотреть возможность устройства туалета для персонала и технического помещения для уборщиков в уровне второго яруса сеней.
- В помещении Портомойни выполнить сплошное покрытие пола, в полу сделать прозрачные вставки в зоне канала и водосточного желоба;

фундамент печи и сохраняющихся кладок фундаментов оборудования
портомойни вывести заподлицо с полом.

В целом документация не представлена в полном объеме, требуется редакция и
корректировка текстовых материалов, требуется дополнительная совместная работа на
промежуточных этапах, связанных с детализацией интерьеров, приспособлением и
демонстрацией сохранившихся разновременных элементов зданий.

Председатель НМС А.Я. Мартынов
Секретарь заседания НМС Л.А. Петровская